

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Алтай
г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 115/1, тел.4-02-84, mailto:mchs_ra@mail.ru
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Турочакскому и Чойскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Алтай
Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Тельмана, 19, тел. 22-4-53

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Турочак, ул. Тельмана, 19

(место составления акта)

“ 15 ” июня 20 20 г.

(дата составления акта)

14 ч. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 9

По адресу/адресам: 649171, Республика Алтай, Турочакский район, с. Дмитриевка, ул. Морозова,
23

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (Приказа) № 9 от 25.05.2020 г. начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Турочакскому и Чойскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Алтай (главного государственного инспектора Турочакского и Чойского районов по пожарному надзору) Казанцева Алексея Сергеевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Органа местного самоуправления Сельской
администрации Дмитриевского сельского поселения
Турочакского района Республики Алтай

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«11» июня 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день / 4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Турочакскому и Чойскому районам управления НД и ПР ГУ МЧС России по Республике Алтай

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) Попов Алексей Владимирович 25.05.2020 года

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

1) Альков Артем Олегович – дознаватель территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Турочакскому и Чойскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Алтай (государственный инспектор Турочакского и Чойского районов по пожарному надзору).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Попов Алексей Владимирович – Глава администрации «Дмитриевского сельского поселения» Турочакского района Республики Алтай (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

а именно:

1) Глава сельской администрации Дмитриевского сельского поселения не установил особый противопожарный режим на территории сельского поселения, не принял дополнительные требования пожарной безопасности на время его действия, а именно не приняты дополнительные меры по обновлению минерализованной полосы вдоль границы населенного пункта Дмитриевка (ст. 19., ст. 30 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г № 69-ФЗ, п. 5 ст. 63 Федерального Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ);

2) Глава сельской администрации Дмитриевского сельского поселения не организовал и не принял меры по оповещению населения в населенном пункте Удаловка о пожаре, отсутствовали средства оповещения о пожаре (ст. 19. Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г № 69-ФЗ, п. 7 ст. 63 Федерального Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ);

3) Глава сельской администрации «Дмитриевского сельского поселения» не обеспечил наличия на дверях помещений котельных (котельных) в зданиях администрации и клуба по ул. Морозова, 23, 41, с. Дмитриевка, обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 2 ст. 63 Федерального Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, п. 20 Правил противопожарного режима, утвержденным постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390);

4) Глава сельской администрации «Дмитриевского сельского поселения» не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в административных помещениях здания администрации по ул. Морозова, 23 с. Дмитриевка (п. 2 ст. 63 Федерального Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, п. 6 Правил противопожарного режима, утвержденным постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390);

5) У электрощита в здании администрации по ул. Морозова, 23, с. Дмитриевка размещены горючие вещества и материалы в виде картонных коробок, деревянных ящиков (п. 2 ст. 63 Федерального Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, п.п. «ж» п. 42 Правил противопожарного режима, утвержденным постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390);

6) В помещении котельной здания клуба по ул. Береговая, 14, с. Удаловка допускается эксплуатация лампы накаливания без колпака (рассеивателя) (п. 2 ст. 63, п. 7 ст. 83 Федерального Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, п. п. в п. 42 Правил противопожарного режима, утвержденным постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390);

7) В здании библиотеки по ул. Морозова, 27 с. Дмитриевка на момент проверки неисправна автоматическая установка пожарной сигнализации. На момент проверки не предоставлены акты проверки автоматической установки пожарной сигнализации за 2020 год. Не предоставлена исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объектов (ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г № 69-ФЗ, п. 2 ст. 63, п. 7 ст. 83 Федерального Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, п. 61 Правил противопожарного режима, утвержденным постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390);

8) В здании библиотеки по ул. Морозова, 27 с. Дмитриевка отопительная печь имеет видимые повреждения, эксплуатируется без противопожарной разделки. В помещениях котельных зданий администрации по ул. Морозова, 23, с. Дмитриевка, клуба по ул. Морозова, 41 с. Дмитриевка, клуба по ул. Береговая, 14, с. Удаловка, противопожарная разделка отопительной

ли имеет видимые повреждения в виде трещин (п. 2 ст. 63 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, п. 81 Правил противопожарного режима, утвержденным постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390, приложение «Б» СП 7.13130.2013);

9) В здании библиотеки по ул. Морозова, 27 с. Дмитриевка на путях эвакуации допускается хранение различных горючих веществ и материалов (п. 2 ст. 63 Федерального Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, п. «б» п. 36 Правил противопожарного режима, утвержденным постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390);

10) Котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовые трубы не оборудованы искрогасителями в помещениях котельных зданий администрации по ул. Морозова, 23, с. Дмитриевка, клуба по ул. Морозова, 41, с. Дмитриевка (п. 2 ст. 63 Федерального Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, п. «з» п. 83 Правил противопожарного режима, утвержденным постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390).

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 9/14 от 15.06.2020 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор Турочакского и Чойского районов по пожарному надзору А.А. Давыдов



С актом проверки ознакомлен(а), копия акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ” 20 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)